

Наручилац:

Дом здравља „Нови Београд“
Булевар маршала Толбухина бр.30, Нови Београд

ПРЕДМЕТ: Измена и допуна конкурсне документације за јавну набавку „Куповина техничког материјала“, редни број јавне набавке 37/2018

Овим путем наручилац врши измене и допуне конкурсне документације, тако што се за **партију број 1 – Електро материјал** и за **партију број 5- Заштитна рефлектујућа фолија за прозоре, унутрашња мења** „Образац структуре понуђене цене, са упутством како да се попуни“.

Заинтересовано лице је за предметну набавку поставило питање:

Poštovani, u tenderskoj dokumentaciji koju ste objavili na portalu javnih nabavki, naišli smo na određene nedoumice, molimo Vas da nam odgovorite na pitanja (Partija 1. Elektromaterijal).

1. Stavka 8. Koja je snaga grejača u pitanju?
2. Stavka 9. I 54. Da li je u pitanju kontaktor ili grebenasta sklopka?
3. Stavke 11. i 12., sta predstavlja oznaka „x 3“ u opisu pozicija?
4. Stavka 18. Utičnica telefonska za u zid kombinovana sa džekovima, molimo Vas da nam detaljnije opišete ovu stavku.
5. Stavke 21. I 22. Koliko gnezda treba da imaju produžni kablovi?
6. Stavke 34. I 36. Molimo Vas da nam detaljnije opišete ove stavke.
7. Stavka 39. Koja je zahtevana dužina izolir trake?
8. Stavka 48. molimo Vas da nam detaljnije opišete ovu stavku.
9. Stavka 51. Da li je prihvatljivo ponuditi kanalicu 25x25 jer je to standardna dimenzija kanalica na našem tržištu?
10. Stavka 53. Da li je prihvatljivo ponuditi kanalicu 40x25 jer je to standardna dimenzija kanalica na našem tržištu?
11. Stavka 57. Koja snaga grejača je u pitanju?
12. Stavka 59, molimo Vas da nam detaljnije opišete ovu stavku.
13. Stavka 63. Koja je dimenzija razvodne kutije?
14. Stavka 65. „T-razvodnik za struju“ molimo Vas da nam detaljnije opišete ovu stavku?
15. Stavka 68. Da li se radi o LED ili o fluo panik svetiljci?

Према поднетом питању наручилац даје следећи одговор и појашњење, односно врши измену и допуну конкурсне документације.

Нови обрасци се налазе у прилогу овог дописа и искључиво њега ће заинтересовани Понуђачи користити приликом подношења понуда.

Напомена: Услед измена и допуна **продужава се рок за подношење понуда.**

Нови рок за достављање понуда је **20.12.2018. године до 11:00 часова** без обзира на начин доставе.

Јавно отварање понуда обавиће се **20.12.2018. године са почетком у 13:30 часова.**

Комисија за јавну набавку
„Куповина техничког материјала“ редни број набавке 37/2018

**КУПОВИНА ТЕХНИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА, РЕДНИ БРОЈ БРОЈ НАБАВКЕ 37/2018
ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ
ПАРТИЈА 1 - ЕЛЕКТРО МАТЕРИЈАЛ**

Редни број	Опис	Јед. мере	Количина	Попуњава понуђач		
				Цена по јединици мере без пдв-а	Вредност без пдв-а	Произвођач понуђеног добра
1	2	3	4	5	6 (4x5)	7
1.	LED PANEL nadgradni; 1200 mmx600 mm (+/3%); max 72w; min 5700 lm; 6000-6500 K	ком	50			
2.	LED PANEL nadgradni 1200x300 mm (+/3%); max 40w; min 3200lm; 6000-6500 K	ком	400			
3.	LED PANEL nadgradni 600x300 mm (+/3%); max 22w; min 1300lm; 6000-6500 K	ком	250			
4.	LED PANEL nadgradni fi 200-250 mm (+/3%); max 20w; min 1200lm; 6000-6500 K	ком	150			
5.	LED PANEL nadgradni 600x600 mm (+/3%); max 40w; min 3200lm; 6000-6500 K	ком	150			
6.	VITO PANEL ugradni 595x595 mm (+/3%); max 40W; min 3200lm; 6000-6500 K	ком	50			
7.	Grlo za sijalice keramičko E27	ком	20			
8.	Grejač za protočni bojler Magnohrom 10L 2KW sa dihtungom Visoka montaža	ком	5			
9.	Sklopka-Kontaktor trofazna 10A sa špulnom 220v	ком	4			
10.	Kabal za peglu sa šuko viljuškom 3metra	ком	10			
11.	Grejač za grejanje 6/4 3000w x 3 (6KW) dužina 80 cm	ком	8			
12.	Grejač za grejanje 6/4 2000w x 3 (6KW) dužina 100 cm	ком	18			
13.	Prekidač običan za u zid	ком	80			
14.	Prekidač serijski za u zid	ком	30			
15.	Prekidač naizmjenični za u zid	ком	30			

16.	Prekidač kljunasti (bojlerski) za u zid	kom	15			
17.	Utičnica šuko (za u zid) sa poklopcem	kom	100			
18.	Utičnica telefonska za u zid dvostruka RJ12 6/4	kom	30			
19.	Viljuška šuko monofazna L	kom	50			
20.	Kabl produžni 3 m 5 mesta sa prekidačem	kom	50			
21.	Kabl produžni 5 m 5 mesta sa prekidačem	kom	60			
22.	Patron osigurača 10A	kom	150			
23.	Patron osigurača 16A	kom	150			
24.	Patron osigurača 20A	kom	50			
25.	Patron osigurača 25A	kom	50			
26.	Patron osigurača 35A	kom	40			
27.	Nožasti osigurač NV1 63A	kom	21			
28.	Nožasti osigurač NV1 100A	kom	4			
29.	Prekidač kvarcne peći uski 3 izvoda	kom	15			
30.	Termostat kvarcne peći kapilarni 4-40C	kom	8			
31.	Termostat TA peći regulacioni trofazni 50-230C	kom	3			
32.	Ventilator TA peći levi	kom	4			
33.	Ventilator TA peći desni	kom	4			
34.	Termostat bojlera sigurnosni 4 izvoda 10-90C 16A 250V	kom	5			
35.	Termostat bojlera 80L regulacioni sa kapilarom 30-90C 250V	kom	5			
36.	Termički osigurač-dioda bojlera 113C	kom	6			
37.	Luster klema 2,5mm (1 red 12 kom)	kom	150			
38.	Luster klema 4mm (1 red 12 kom)	kom	20			

39.	Izolir traka 50m	kom	80			
40.	Led sijalica E27 min 12w 6400k min 1200 lmn min 3000h	kom	250			
41.	Led cev 60cm (min 9w min 900lmn 6500k min 35000h)	kom	150			
42.	Led cev 120cm (min 18w min 1800lmn 6500k min 35000h)	kom	100			
43.	Led cev 150cm ((min 24w min 2400lmn 6500k min 35000h))	kom	100			
44.	Kabl licnasti PPL 3x1,5 mm	m	150			
45.	Kabl PGP 3x1,5 mm	m	150			
46.	Kabl PGP 3x2,5 mm	m	150			
47.	Kabl gumeni 3x1,5 mm	m	40			
48.	Stepenišni automat opseg 30sec-7minuta 230V 16A	kom	1			
49.	Škarina klema 10-16mm ²	kom	4			
50.	Škarina klema 2,5-6mm ²	kom	10			
51.	Kanalice 25x25 mm	m	100			
52.	Kanalice 16x16 mm	m	100			
53.	Kanalice 40x25 mm	m	50			
54.	Sklopka-Kontaktor trofazna 63A sa špulnom 220v	kom	2			
55.	Prekidač za svetlo (na zid)	kom	40			
56.	Šuko utičnica (na zid)	kom	40			
57.	Grejač za bojler Magnohrom 80lit inox 2KW	kom	3			
58.	Senzor za svetlo plafonski 360C 1200W IP20	kom	5			
59.	Tajmer Šuko 15min. do 24h 220V min 3500W 16A	kom	5			
60.	Kabal za telefon PGA 4 beli	kom	200			

61.	Pinovi džekovi za telefonski kabal 4 pin	kom	200			
62.	Pinovi džekovi za mrežni kabal 8 pin	kom	100			
63.	Razvodna kutija OG 85x85x50	kom	30			
64.	Telefonski kabal spiralni za slušalicu sa džekovima 3m	kom	30			
65.	T razvodnik za struju 220V 16A min 3500W	kom	30			
66.	Silikonska žica F1.5 mm ² (boja crna)	kom	200			
67.	Silikonska žica F1.5 mm ² (boja plava)	kom	200			
68.	Panik svetiljka LED 36 led dioda 6400k 6V 2,8Ah min 15h rada	kom	30			
69.	Driver za led panel 65w 185-265v 50-60Hz izlaz od 70-80VDC 780mA PF 0,9 od -20 do +50	kom	20			
70.	Driver za led panel 40w 185-265v 50-60Hz izlaz od 70-80VDC 480mA PF 0,9 od -20 do +50	kom	40			
71.	Driver za led panel 40w 185-265v 50-60Hz izlaz od 70-80VDC 270mA PF 0,9 od -20 do +50	kom	40			
				Укупно без пдв-а		
				Укупно са пдв-ом		

М.П. (потпис овлашћеног лица)

Потписати од стране овлашћеног лица и оверити печатом

КУПОВИНА ТЕХНИЧКОГ МАТЕРИЈАЛА, РЕДНИ БРОЈ БРОЈ НАБАВКЕ 37/2018

ОБРАЗАЦ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ СА УПУТСТВОМ КАКО ДА СЕ ПОПУНИ

ЗАШТИТНА РЕФЛЕКТУЈУЋА ФОЛИЈА ЗА ПРОЗОРЕ

Редни број	Опис	Јединица мере	Количина	Попуњава понуђач		
				Цена по јединици мере без пдв-а	Вредност без пдв-а	Произвођач понуђеног добра
1	2	3	4	5	6 (4x5)	7
1	Заштитна рефлектујућа фолија за прозоре, унутрашња Боја: Сребрна Укупан коефицијент одбитка сунчеве топлоте: 80% (+-3%) УВ заштита: 99% Пропустљивост дневног светла: 22% (+-4%) „Stopsol”	m ²	70			

Напомена: У цену морају бити урачунати сви трошкови који се односе на предмет јавне набавке, односно трошкови испоруке, сечења, монтаже, затим трошкови превоза, царине, осигурања, шпедитерски трошкови све потребне припреме, сав потрошни материјал, радна снага, алат, и сл.

М.П. (потпис овлашћеног лица)

Потписати од стране овлашћеног лица и оверити печатом Понуђа